

## ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ



Αριθ. 921531008\_59\_001


1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: BS-531/1/WP
  2. Προβλεπόμενη (-ες) χρήσει (-εις): Στεγανή φαροσειρήνα πυρανίχνευσης για χρήση σε κτιριακές εγκαταστάσεις πυρασφάλειας και συστημάτων πυρανίχνευσης
  3. Κατασκευαστής: Olympia Electronics Ν. Λακασάς – Π. Αρβανιτίδης Α.Ε., 72ο χλμ Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κατερίνης, Κολινδρός Πιερίας, Τ.Κ. 60061
  4. Σύστημα/συστήματα AVCP: Σύστημα 1
  5. Εναρμονισμένα πρότυπα: EN 54-3 +A1:2002 +A2:2006 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού – Μέρος 3: Ηχητικές διατάξεις συναγερμού  
EN 54-23:2010 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού – Μέρος 23: Διατάξεις συναγερμού πυρκαγιάς – Οπτικοί συναγερμοί
- Κοινοποιημένος (-οι) οργανισμός (-οι): ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΚΕΠΗΥ ΑΕΒΕ, Νο. 0848

6. Δηλωθείσα (-ες) επίδοση (-εις):

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή:	
		EN 54-3:2001 +A1:2002 _A2:2003	EN 54-23:2010
Επίδοση σε συνθήκες πυρκαγιάς	ΕΠΙΤΥΧΕΣ	4.2, 4.3, 5.2, 5.3	4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6
Λειτουργική αξιοπιστία	ΕΠΙΤΥΧΕΣ	4.4, 4.5, 4.6, 5.4	4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.8
Ανθεκτικότητα λειτουργικής αξιοπιστίας: Αντοχή στη θερμοκρασία	ΕΠΙΤΥΧΕΣ	5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9	4.4.1.1, 4.4.1.2, 4.4.1.3
Ανθεκτικότητα λειτουργικής αξιοπιστίας: Αντοχή στην υγρασία	ΕΠΙΤΥΧΕΣ	5.8, 5.9, 5.10	4.4.2.1, 4.4.2.2, 4.4.2.3
Ανθεκτικότητα λειτουργικής αξιοπιστίας: Αντοχή στη διάβρωση	ΕΠΙΤΥΧΕΣ	5.11	4.4.4
Ανθεκτικότητα λειτουργικής αξιοπιστίας: Αντοχή στους κραδασμούς/δονήσεις	ΕΠΙΤΥΧΕΣ	5.12 ως 5.15	4.4.3.1, 4.4.3.2, 4.4.3.3, 4.4.3.4
Ανθεκτικότητα λειτουργικής αξιοπιστίας: Ηλεκτρική σταθερότητα	ΕΠΙΤΥΧΕΣ	5.16	4.4.5
Ανθεκτικότητα λειτουργικής αξιοπιστίας: Αντίσταση στην εισχώρηση	ΕΠΙΤΥΧΕΣ	5.17	

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με την (τις) δηλωθείσα (-ες) επίδοση (-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:



Ηλίας Τσολογιάννης, μηχανικός έρευνας και ανάπτυξης

Κολινδρός, Πιερία 5/6/2018